



**УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ЦЕН И ТАРИФОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

03.12.2014

№ 155-пр/н

Об утверждении нормативов  
технологических потерь при передаче  
тепловой энергии, нормативов удельного  
расхода топлива на отпущенную тепловую  
энергию и нормативов создания запасов  
топлива на котельных на 2015 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Административным регламентом управления по предоставлению государственной услуги по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию и нормативов создания запасов топлива на котельных, утвержденным приказом управления от 29.06.2012 № 103-пр., на основании Положения об управлении государственного регулирования цен и тарифов Амурской области, утвержденного постановлением губернатора области от 22.12.2008 № 491, обращений энергоснабжающих организаций и решения Правления управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 03.12.2014 № 139-14/н

**п р и к а з ы в а ю:**

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию и нормативы создания запасов топлива на котельных на 2015 год согласно приложениям №№ 1-3 к настоящему приказу.

Начальник управления

О.М. Личман

Приложение № 1  
к приказу управления  
государственного  
регулирования цен и  
тарифов Амурской области  
от 03.12.2014 № 155-пр/н

**НОРМАТИВЫ**  
**технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2015 год**

№ п/п	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2015 год		
		потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м <sup>3</sup> )	потери тепловой энергии, Гкал	расход электро- энергии, тыс. кВт·ч
1	ООО «Архаринская теплоснабжающая компания № 1» пгт. Архара, в том числе:	Теплоноситель - вода		
	котельные №№ 2,3,5,10	2899,66	2043,02	
	котельная № 12	219,02	603,06	
2	ООО «Архаринская теплоснабжающая компания № 2» пгт. Архара котельные №№ 4,6,7,8,9,11,13	Теплоноситель - вода		
		2588,30	3239,51	
3	ООО «Архаринская теплоснабжающая компания № 3» Архаринский район, в том числе:	Теплоноситель - вода		
	с. Ядрино, с. Кундур	155,74	279,42	
	с. Аркадьевка, с. Отважное, с. Ленинское, с. Журавлевка, с. Касаткино, с. Урил, с. Грибовка, с. Антоновка, с. Иннокентьевка, с. Северное, с. Новоспасск, с. Черниговка	1829,65	2602,97	

Приложение № 2  
к приказу управления  
государственного  
регулирования цен и  
тарифов Амурской области  
от 03.12.2014 № 155-пр/н

**НОРМАТИВЫ**  
**удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию**  
**от котельных на 2015 год**

№ п/п	Организация	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2015 год, кг у.т./Гкал
1	ООО «Архаринская теплоснабжающая компания № 1» пгт. Архара, в том числе:	
	котельные №№ 2,3,5,10	200,96
	котельная № 12	213,61
2	ООО «Архаринская теплоснабжающая компания № 2» пгт. Архара котельные №№ 4,6,7,8,9,11,13	207,13
3	ООО «Архаринская теплоснабжающая компания № 3» Архаринский район, в том числе:	
	с. Ядрино, с. Кундур	223,06
	с. Аркадьевка, с. Отважное, с. Ленинское, с. Журавлевка, с. Касаткино, с. Урил, с. Грибовка, с. Антоновка, с. Иннокентьевка, с. Северное, с. Новоспасск, с. Черниговка	204,75

Приложение № 3  
к приказу управления  
государственного  
регулирования цен и  
тарифов Амурской области  
от 03.12.2014 № 155-пр/н

**НОРМАТИВЫ**  
**создания запасов топлива на котельных на 2015 год**

тыс. тонн

№ п/п	Организация	Вид топлива	Несни- жаемый запас топлива	На 1 октября 2015 г.	
				общий запас топлива	в том числе эксплуата- ционный
1	ООО «Архаринская теплоснабжающая компания №1» пгт. Архара, в том числе:				
	котельные №№ 2,3,5,10	уголь	0,548	4,023	3,475
	котельная № 12	уголь	0,066	0,487	0,421
2	ООО «Архаринская теплоснабжающая компания №2» пгт. Архара котельные №№ 4,6,7,8,9,11,13	уголь	0,653	4,795	4,142
3	ООО «Архаринская теплоснабжающая компания № 3» Архаринский район, в том числе:				
	с. Ядрино, с. Кундур	уголь	0,051	0,366	0,315
	с. Аркадьевка, с. Отважное, с. Ленинское, с. Журавлевка, с. Касаткино, с. Урил, с. Грибовка, с. Антоновка, с. Иннокентьевка, с. Северное, с. Новоспасск, с. Черниговка	уголь	0,275	2,020	1,746